

Le 25/05 :

NON-CONFORMITES

MESURES

COAMB	0 ppm
CO AIR NEUF	0 ppm

FIN D'INTERVENTION

Services rétablis : eau chaude : FONCTIONNE ; chauffage : FONCTIONNE

Cause panne : PIECE OU ORGANE DEFECTUEUX

Commentaire :

souci au niveau de la pression gaz, chaudiere souvent en defaut e4 pas de gaz. pression statique entre 18 et 20 mbar et pression dynamique entre 15 et 16 mbar, voir avec fournisseur de gaz.

Le 27/05 :

NON-CONFORMITES

MESURES

COAMB	0 ppm
CO AIR NEUF	0 ppm

FIN D'INTERVENTION

Services rétablis : eau chaude : FONCTIONNE ; chauffage : FONCTIONNE

Cause panne : PIECE OU ORGANE DEFECTUEUX

Commentaire :

apres remplacement compteur et detendeur, pression gaz ok, nettoyage electrodes et remplacement des joints bruleur. combustion maxi et mini dans les parametres et phase/neutre ok.

Le 29/05 à 11h40 :

NON-CONFORMITES

MESURES

COAMB	0 ppm
COFUM	37 ppm
REND	103 %
T° FUMÉE	46.3 °C
O2	5.6 %
CO2	8.73 %
CO AIR NEUF	0 ppm

FIN D'INTERVENTION

Services rétablis : eau chaude : FONCTIONNE ; chauffage : FONCTIONNE

Cause panne : PIECE OU ORGANE DEFECTUEUX

Commentaire :

dépannage uniquement chaudière en défaut e04 à mon arriver inversion phase neutre contrôle courant ionisation ok 8uA
contrôle combustion ok essai à ce jour si problème persiste prévoir bloc gaz à l'essai

Le 29/05 à 15h30 :

MESURES

COAMB	0 ppm
CO AIR NEUF	0 ppm

FIN D'INTERVENTION

Services rétablis : eau chaude : FONCTIONNE ; chauffage : FONCTIONNE

Cause panne : PIECE OU ORGANE DEFECTUEUX

Commentaire :

dépannage uniquement remplacement bloc gaz à l'essai pendant plusieurs jour sous réserve d'autre pièces juppe chaude
user mais cliente ne souhaite pas la remplacement à ce jour réglage combustion essai ok