

code	type de défaut	indication
01 ou 04	défaut d'allumage (pas de gaz ou pas de détection flamme)	 F
02	défaut d'air (SRC ou pressostat) réarmement automatique après 15 min	 F
03	défaut air répétitif	 F
05	défaut sur la boucle sécurité de surchauffe	 F
06	défaut sur la boucle capteur chauffage CTN2	 F
07	non utilisé	
08	défaut sur la boucle capteur ballon CTN3	 F
09	défaut sur la boucle capteur pression eau	 F
10	non utilisé	
11	pas de réception par la carte principale	 F
12	défaut interface utilisateur ou commande déportée	 F
13	défaut circuit principal	 F
14	limite maximum de température départ chauffage dépassée (>95°C)	 F
15	défaut moteur pas à pas (mécanisme gaz)	 F
16	défaut d'étanchéité de l'électrovanne de sécurité gaz	 F
17	tension réseau trop faible (<170V)	 F
18	défaut de carte interface	 F
19	CTN2 déclipsée pendant une demande sanitaire	 F
20	carte interface non compatible avec le modèle	 F
21	manque d'eau (moins de 0,5 bar)	 F
22	trop d'eau (plus de 2,7 bar)	